

## Ενδεικτικό σχέδιο εγκατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλιστούν:

1. Επιστρεφόμενα νερά στο λέβητα **min 55oC**.
2. Αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ώστε τα συστήματα ασφαλείας να είναι πλήρως αξιόπιστα και λειτουργικά.
3. Η εγκατάσταση πρέπει να μελετηθεί και να πραγματοποιηθεί από προσωπικό με εμπειρία σε εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους.

